

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Pregão Eletrônico - 40/2021

**SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento
03.184.220/0001-00 - Endereço: RUA AURORA MARIA DO NASCIMENTO FURTADO - CEP:
21862720 - UF: RJ - Município: Rio de Janeiro - Telefone: (21) 2401-5412**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		USINA CONCETRADORA E CENTRAL DE GERAÇÃO				
	0001	FORNECIMENTO DE USINA CONCENTRADORA - PSA – TIPO II: Concentrador tipo PSA, com capacidade de geração de 10 m³/h +/-20%, com produção ininterrupta, monitoramento remoto ou telemetria com controle de informações de produção, saturação do oxigênio produzido no momento, alarme com bloqueio de produção em caso de baixa concentração de oxigênio (para menor de 93%) (01) um compressores com alta eficiência energética. (01) um reservatório de ar comprimido com capacidade de 500 Litros +/-20%, para tratamento de ar; Pré-filtro coalescente 0,10μ ; secador por refrigeração ou adsorção com capacidade mínima 50%, da vasão real de ar, pós-filtro coalescente 0,01μ e filtro coalescente de carvão ativado; (01) um reservatórios para oxigênio com capacidade de 500 Litros +/-20%, cada; (01) um analisadores de oxigênio, sendo um integrado ao concentrador de oxigênio; Sistema independente de fornecimento de Ar Medicinal, TIPO II, com capacidade mínima de 15 m³/h +/- 20%; (01) um reservatório de ar comprimido com capacidade de 500 Litros +/-20%, para tratamento de ar; Pré-filtro coalescente 0,10μ ; secador por refrigeração ou adsorção com capacidade >50% da vasão real de ar, pós-filtro coalescente 0,01μ e filtro coalescente de carvão ativado; O sistema deverá conter compatibilidade ente si, podendo funcionar individualmente. Deverá conter interligação com o sistema existente, com finalidade de suprir as rotinas de manutenção. O sistema deverá atender imprescindivelmente as normas vigentes, como RDC 50/2022, ABNT/NBR 13587/1996, RDC 50/2022, ABNT/NBR 12188/2016, RDC 50/2022, ABNT/NBR 12188/2002 CFM 1355/1992, enquadramento na Norma NR 13	N/C	N/C	11.900,00	142.800,00
	0002	CENTRAL DE GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO DUPLEX-VAZÃO 30 M³/H; conforme norma NBR 12188:2916/ABTN, resolução RDC nº 50 de 2002/ ANVISA, e demais legislações aplicáveis. sistema de bomba de vácuo clínico. composto por um moderno sistema de filtragem, sistema de vácuo clínico, capaz de reduzir acontaminação do ar por bactéria, e consequencia o risco de infecção Hospitalar desenvolvido especificamente para uso medicinal. conforme normas técnicas e recomendação ABNT-NBR 12188 Ministerio da Saúde e RDC NO 50.	N/C	N/C	1.800,00	21.600,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 164.400,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 164.400,00

Página 1 de 2



Valor Total: R\$ 164.400,00

